

PAUTA DE MANTENCIÓN

GRUPO ELECTRÓGENO INMESOL MODELO IK-066 (MOTOR KOHLER)

■ CAMBIO

○ CHEQUEO

▲ MANTENCIÓN



PERIODICIDAD	CONTROLES
DIARIO (USUARIO)	Revisión de nivel y estado de aceite
	Revisión de nivel y estado de combustible
	Revisión de nivel y estado de refrigerante
	Revisión de estado de mangueras (prevenir filtraciones)
	Revisión conexiones eléctricas
	Revisión correas de accesorios
	Revisión ductos de admisión y escape

CONTROLES	Cód. producto	PERIODICIDAD (HORAS)			
		250	500	1000	1500
Cambio aceite motor (balde 4 l x3)	3603000001540	■	■	■	■
Cambio filtro aceite	1701002175280	■	■	■	■
Cambio filtro petróleo	1701002175320	■	■	■	■
Cambio Pre-filtro combustible	1701003730121	■	■	■	■
Cambio filtro de aire	1701002175126	■	■	■	■
Correa de accesorio alternador	1701002440480	○	○	○	■
Refrigerante (10 litros)	SIN CÓDIGO	○	○	■	○
Estado y nivel de combustible		○	○	○	○
Estado y nivel de refrigerante		○	○	○	○
Revisión estado de mangueras		○	○	○	○
Revisión conexiones eléctricas		○	○	○	○
Revisión del calefactor		○	○	○	○
Revisión mantenedor baterías		○	○	○	○
Revisión baterías		○	○	○	○
Revisión ductos de admisión y escape		○	○	○	○
Revisión alternador		○	○	○	▲
Revisión del motor de arranque		○	○	○	▲
Revisión vibraciones anormales		○	○	○	○
Revisión estado general		○	○	○	○
Limpieza equipo		○	○	○	○